

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A. - SANESUL



MODELAGEM TÉCNICA Estudos de Engenharia, Ambiental e Social

SISTEMA PROPOSTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Volume 15 – Bonito





SUMÁRIO

1.	APRESENTAÇÃO	. 7
2.	CONSIDERAÇÕES GERAIS	. 8
3.	IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA DE PROJETO E DE ATENDIMENTO	11
4.	PARÂMETROS E CONDICIONANTES DE PROJETO	12
4.1.	Vazões de Contribuição	12
4.1.1.	Consumo "Per Capita" Efetivo de Água	12
4.1.2.	Vazão Média dos Esgotos, Coeficiente de Retorno Esgoto/Água	12
4.1.3.	Coeficientes de Variação de Demanda	12
4.1.4.	Vazão de Infiltração	13
4.1.5.	Vazão Industrial	14
4.1.6.	Vazão para Redes Coletoras	14
4.1.7.	Vazão Pluvial Parasitária para Interceptores e Emissários	15
4.1.8.	Vazão para Estações Elevatórias	15
4.1.9.	Vazão para o Sistema de Tratamento	15
4.2.	Rede Coletora	16
4.2.1.	Ligações	16
4.2.2.	Critérios para o Dimensionamento da Rede e Coletor Tronco	16
4.3.	Interceptores e Emissários por Gravidade	18
4.3.1.	Material das Tubulações de Interceptores e Emissários	18
4.3.2.	Poços de Visita para Interceptores e Emissários	18
4.4.	Estações Elevatórias de Esgoto Bruto e Linhas de Recalque	19
4.4.1.	Cálculo do Volume do Poço de Sucção	19
4.4.2.	Dimensões Úteis	20
4.4.3.	Sistema de Redução de Danos	20
4.4.4.	Grupo Gerador	20



4.4.5.	Linhas de Recalque e Potência Consumida	20
4.5.	Características do Esgoto Bruto	21
5.	ESTUDO POPULACIONAL	22
5.1.	População Flutuante	22
5.2.	Evolução Populacional Adotada	23
6.	DESCRIÇÃO GERAL DA CONCEPÇÃO BÁSICA	25
6.1.	Arranjo Geral do Sistema de Afastamento e Tratamento Projetado	25
6.2.	Topografia e Sondagem	26
7.	REDES COLETORAS E LIGAÇÕES PREDIAIS	27
7.1.	Descritivo Técnico	27
7.2.	Memorial de Cálculo	27
7.2.1.	Cálculo das Vazões de Contribuição	27
7.2.2.	Cálculos Hidráulicos	29
7.2.3.	Observações	30
7.2.4.	Desenhos	30
8.	INTERCEPTORES E EMISSÁRIOS	31
8.1.	Interceptores	31
8.2.	Emissário	31
9.	ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO	32
9.1.	Características Gerais	32
9.2.	Evolução Populacional	32
9.3.	Parâmetros de Projeto	33
9.4.	Estações Elevatórias de Esgoto Projetadas	33
9.4.1.	Estação Elevatória de Esgoto Bruto EEEB-001–Marambaia	33
9.4.1.	1. Área a Desapropriar	34
9.4.2.	Estação Elevatória de Esgoto Bruto EEEB 002–Final	34
9.4.2.	1. Área a Desapropriar	34



9.4.3.		Estação Elevatória de Esgoto Bruto EEEB-003 Portal do Rio Fo 34	ormoso
9.4.3.	1.	Área a Desapropriar	35
9.4.4.		Estação Elevatória de Esgoto Bruto EEEB – 004 Tarumã I	35
9.4.4.	1.	Área a Desapropriar	35
9.4.5.		Estação Elevatória de Esgoto Bruto EEEB – 005 Tarumã II	35
9.4.5.	1.	Área a Desapropriar	36
9.4.1.		Estação Elevatória de Esgoto Tratado EEET – 001	36
9.4.1.	1.	Área a Desapropriar	37
10.	ESTA	AÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO	38
10.1.	Gene	neralidades	38
10.2.	Cond	cepção Geral do Sistema de Tratamento	39
10.3.	Crité	érios e Parâmetros para Dimensionamento das ETE	39
10.4.	Esta	ação de Tratamento de Esgoto, ETE Bonito	39
10.4.1	1.	Memorial Descritivo	39
10.4.	1.1.	Características dos Despejos Líquidos Brutos	40
10.4.	1.2.	Vazões de Projeto	41
10.4.2	2.	Área a Desapropriar	44
11.	ESPE	ECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	45
12.	CON	NCEPÇÃO DO SISTEMA PROPOSTO	46
13. PROF		XOGRAMA DO PROCESSO DE COLETA E TRAT	
14.	SIST	TEMA DE TRATAMENTO PROPOSTO	48
15.	CRO	DNOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DAS ESTRUTURAS DO SES	49
16.	ORÇ	CAMENTO DE REFERÊNCIA	50
17	RFFF	ERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	51



LISTA DE TABELAS

Tabela 1. Processos avaliados	9
Tabela 2. Taxa de Infiltração	. 13
Tabela 3. Previsão Populacional Adotada	. 23
Tabela 4. Resumo do Estudo Populacional e de Vazão	. 25
Tabela 5. Resumo do Descritivo Técnico da Rede Coletora	. 27
Tabela 6. Características dos Interceptores	. 31
Tabela 7. Projeção Populacional por Subsistema	. 33
Tabela 8. Características EEEB-001	. 33
Tabela 9. Características EEEB 002-Final	. 34
Tabela 10. Características EEEB-003.	. 34
Tabela 11. Características EEEB-004.	. 35
Tabela 12. Características EEEB-005.	. 36
Tabela 13. Características EEET-001.	. 36
Tabela 14. Características do Efluente Tratado	. 40
Tabela 15. Condições / Padrões do corpo receptor (Classe 2)	. 40
Tabela 16. Parâmetros de projeto – ETE	. 40
Tabela 17. Projeções de vazões e características do afluente à ETE	. 42



LISTA DE DESENHOS

C2-V15-T3.2-01	Concepção do Sistema Proposto
C2-V15-T3.2-02	Fluxograma
C2-V15-T3.2-03	Sistema de Tratamento Proposto







1. APRESENTAÇÃO

Por considerar importante o Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) para o bem-estar da população e para o fomento à atração de novos investimentos, a EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A. (SANESUL) e o Governo do Estado do Mato Grosso do Sul lançaram o Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI), visando a universalização do SES dos municípios.

O PMI visa eliminar as lacunas ainda existentes nos municípios atendidos pela SANESUL, e prioriza a decisão de acelerar os investimentos em infraestrutura de coleta, tratamento e disposição de esgoto sanitário, valendo-se do mecanismo de Parceria Público Privada (PPP) com horizonte de 30 anos.

Foram desenvolvidas propostas de ampliação e universalização do Sistema de esgotamento Sanitário (SES) do Mato Grosso do Sul, por meio do PMI 001/2016 – SANESUL, apresentando os estudos de demandas, concepções com soluções para coleta, transporte, tratamento e disposição do esgoto, bem como outros produtos para perfeita implantação e operação do SES.

Devido ao elevado investimento na infraestrutura de esgotamento sanitário resultante dos projetos conceituais desenvolvidos, foi realizada uma revisão completa visando a validação ou mesmo a otimização, sendo contratada uma consultoria para esta finalidade.

Apresenta-se, através deste documento, a revisão da proposta para o Sistema de Esgotamento Sanitário de Bonito / MS.



2. CONSIDERAÇÕES GERAIS

Este relatório é composto da revisão da proposta de ampliação e universalização do Sistema de esgotamento Sanitário (SES) do município de Bonito.

Para desenvolvimento deste relatório foi utilizado como base de informações o Diagnóstico de Infraestrutura Existente, o qual foi elaborado no âmbito do PMI 001/2016, através de informações disponibilizadas pela SANESUL, e com dados coletados na visita técnica ao município, junto aos responsáveis pela operação e manutenção dos sistemas existentes.

Como premissa desta revisão, foi mantido o estudo populacional desenvolvido no âmbito do PMI 001/2016 e os dados técnicos relacionados ao mesmo, tais como número de ligações e economias.

A recuperação de estruturas existentes, tais como Estações Elevatórias de Esgoto e Estação de Tratamento de Esgoto, via de regra se relacionam a recuperação estrutural, pintura, melhorias hidráulicas e instalações elétricas.

Foi estabelecida uma padronização das estruturas a serem implantadas, com tipologia em função da capacidade instalada.

Esta padronização foi adotada para:

- Elevatórias de Esgoto
- ETE

A padronização é uma forma racional de expandir a infraestrutura, reduzindo custos de projetos, obras, manutenção e operação.

Para as estruturas existentes não é possível aplicar a padronização pretendida, haja vistas as caraterísticas já estabelecidas na ocasião de sua implantação.

Para Elevatórias com vazões abaixo de 5,0 l/s foram adotadas Estações Elevatórias de Esgoto Compactas, estações pré-fabricadas, com cesto fino em aço inox, poço de sucção circular em PRFV e dois conjuntos moto-bomba (1+1 reserva) que funcionarão alternadamente.

As premissas para implantação de novas redes de esgotamento seguem o Caderno de Encargos da SANESUL, conforme orientações a seguir:

- NA RUA, PELO EIXO (EI), quando a largura for igual ou inferior a 20 m, não for pavimentada e nem drenada com galerias pluviais;
- NA RUA, POR UM DOS LADOS (TD e TE), distando 1/3 da largura entre o eixo e o meio-fio, quando o eixo for ocupado por galeria pluvial, e a via não for pavimentada ou de pavimentação precária. Neste caso será dada preferência pelo lado, para o qual ficam os terrenos mais baixos em relação ao meio-fio, e se possível oposto ao da rede de água potável:



• NO PASSEIO, quando a largura for superior a 20 m, e houver galeria de drenagem de águas pluviais;

Entretanto o lançamento de coletores no passeio foi condicionado aos seguintes fatores impeditivos:

- Largura insuficiente dos passeios (para a escavação mecanizada com retroescavadeira é necessária uma largura mínima de 3,00 m) e existência de muitas interferências de postes, árvores, tubulações, fossas e outras estruturas subterrâneas, localizadas na calçada;
- A profundidade máxima desejável para uma vala no passeio é de 2,00 m. Em condições específicas, ditadas por vantagens econômicas ou por impossibilidade total de lançamento no leito da rua, a vala poderá atingir a 2,50m.

Como premissa para as Estações de Tratamento de Esgoto (ETE), adotou-se a manutenção dos sistemas e processos existentes sempre que possível. Tanto para as ampliações das ETE existentes quanto para as ETE a implantar, os processos selecionados neste estudo e suas respectivas eficiências encontram-se relacionados na Tabela 1, a seguir:

Tabela 1. Processos avaliados.

PROCESSO	SIGLA	EFICIÊNCIA
Reator Anaeróbio de Leito Fluidizado	RALF	75%
Reator Anaeróbio de Leito Fluidizado seguido de lodos ativados convencional	RALF + LAC	90%
Reator Anaeróbio de Leito Fluidizado seguido de Filtro Anaeróbio	RALF+FA	80%
Reator Anaeróbio de Leito Fluidizado seguido de filtro biológico percolador e decantador secundário	RALF + FBS + DS	90%
Reator Anaeróbio de Leito Fluidizado seguido de lagoa de polimento	RALF+LP	82%
Lodos Ativados Convencional	LAC	90%
Lodos Ativados Aeração Prolongada	LAAP	95%
Lodos Ativados em Batelada	SBR	94%
Lagoa Facultativa	LF	80%
Lagoa Anaeróbia seguida de Lagoa Facultativa	LA+LF	80%
Lagoa Anaeróbia seguida de Lagoa Facultativa e Lagoa de Maturação	LA+LF+LM	85%

Fonte: adaptada Von Sperling e Metcalf&Eddy.

De acordo com a Resolução CERH/MS n° 044, de 13 de julho de 2017, que estabelece critérios de outorga de direito de uso de recursos hídricos para o setor de saneamento, a vazão máxima outorgável para lançamento de efluentes será de até 100% da vazão de referência em trechos onde já possuam ETE instaladas ou em processo de instalação, todavia a eficiência mínima exigida para estes casos é de 90% para remoção de DBO e o tempo máximo para a adequação é de 10 anos. Entretanto, no caso de



empreendimentos novos a vazão máxima outorgável para lançamento de efluentes é de 50% da vazão de referência.

Para cálculo das cargas orgânicas (DBO) de entrada, foi considerada a taxa per capita de geração, característica de esgoto doméstico bruto de 54 g DBO/hab.dia, de acordo com o item 5.2 da NBR 12.209/1992 — Projeto de Estações de Tratamento de Esgoto Sanitário. A SANESUL limitou a DBO de entrada em 350 mg/l.

Conforme firmado com a SANESUL, para análise das concepções foram utilizados os levantamentos topográficos do banco de dados da SANESUL e para os municípios que não apresentam topografia no banco de dados e/ou que apresentam levantamentos inconsistentes, foi utilizado as curvas de nível transportada do Google Earth.

Municípios nos quais as concepções apresentavam redes existentes e não possuíam informações em cadastros da SANESUL, as mesmas foram verificadas caso a caso com a equipe de projetos da SANESUL.



3. IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA DE PROJETO E DE ATENDIMENTO

Na cidade de Bonito existe sistema de esgotamento sanitário que atende em quase a totalidade da população, sendo que apenas uma pequena parte da população utiliza-se do sistema individual de coleta e disposição do sistema de esgotamento predial. Esse sistema é composto em sua maioria pelo sistema de fossa séptica e sumidouros.

O sistema de esgotamento sanitário existente é constituído de 07 Subsistemas independentes, conforme apresentado no Desenho C2-V15-T3.2-01, e no Diagnóstico.



4. PARÂMETROS E CONDICIONANTES DE PROJETO

Para o dimensionamento serão utilizados critérios e parâmetros de projetos previstos em Normas Técnicas Brasileiras, padrões da SANESUL e outros consolidados pelo uso, pertinentes ao tema sistema de esgotamento sanitário.

4.1. Vazões de Contribuição

4.1.1. Consumo "Per Capita" Efetivo de Água

Este valor pode variar bastante, em função do clima, dos hábitos de seus habitantes, das características da área e da natureza da ocupação dessas áreas: residencial, comercial, industrial e outras.

O coeficiente "per capita" também pode variar ao longo do tempo, conforme se modifiquem os hábitos populacionais, ou a natureza da ocupação das áreas de projeto.

O valor médio "per capita" de água utilizado conforme recomendação da SANESUL para cidades com população menor que 50.000 habitantes é de 150 L/hab.dia.

A vazão média anual que cada habitante lança na rede coletora de esgoto é diretamente proporcional à taxa "*per capita* de água" efetivamente consumida.

4.1.2. Vazão Média dos Esgotos, Coeficiente de Retorno Esgoto/Água

As vazões de projeto, para fins de dimensionamento do sistema coletor, são aquelas correspondentes à situação de saturação urbana.

Para efeito de dimensionamento do sistema, foi adotado um padrão de referência para contribuição de esgotos equivalente à vazão de contribuição de uma economia residencial média, com ocupação urbana de 3,02 habitantes (uma família), e que se denomina \mathbf{Q}_{eq} , ou contribuição equivalente, correspondente a:

$$\begin{aligned} &Q_{esg\cdot m\acute{e}dia} = Q_{eq.} \\ &Q_{esg\cdot m\acute{e}dia} = q \times tx_{oc.} \times C \end{aligned}$$

A relação entre a vazão de esgoto produzida e a vazão de água potável consumida será de: C = 0,80.

4.1.3. Coeficientes de Variação de Demanda

São dois os coeficientes utilizados para a obtenção das vazões máximas, K_1 e K_2 , apresentados a seguir.

a) NO DIA DE MAIOR CONSUMO - K1

O coeficiente K₁ exprime a relação entre a vazão observada no dia de maior contribuição e a vazão média anual.

Será utilizado: Coeficiente de máxima vazão diária: K₁ = 1,20.



b) NA HORA DE MAIOR CONSUMO - K2

O coeficiente K₂ exprime a relação entre a vazão observada na hora de maior consumo e a vazão observada no dia de maior consumo.

Será utilizado: Coeficiente de máxima vazão horária: K₂ = 1,50.

$$Q_{esg._{max.}} = \frac{Q_{esg._{média}} \times k_1 \times k_2}{86.400 s/dia}$$

4.1.4. Vazão de Infiltração

A Norma NBR 9649/1986 da ABNT indica um valor com variação de 0,05 a 1,0 L/s.km como taxa de contribuição de infiltração nas redes coletoras.

São as contribuições originárias das chuvas e das infiltrações do lençol subterrâneo, que, inevitavelmente, terão acesso às canalizações de esgoto.

A quantificação dessas contribuições será realizada levando-se em conta a experiência local ou regional, uma vez que dependerão, entre outros fatores:

- Da profundidade do lençol freático;
- Do tipo de terreno em que a rede está enterrada;
- Do tipo de canalização e de suas juntas; e,
- Do tipo e vedação dos poços de visita.

A vazão de infiltração específica para a cidade é de difícil obtenção, observadas as condições de assentamento das tubulações da rede, tipo de juntas, características do subsolo e outros aspectos. Os valores da Taxa de Infiltração são utilizados de acordo com a **Tabela 2**, a seguir:

Tabela 2. Taxa de Infiltração

Rede coletora	Diâmetro do coletor	Tipo de junta	Nível do lençol freático	Tipo de solo	Taxa de infiltração (L/s.km)
			Abaixo do	BP	0,05
Tronco ou	Até 400 mm	Elástica	coletor	Р	0,10
Secundária			Acima do coletor	BP	0,15
				Р	0,30
	Até 400 mm	Não elástica		BP	0,05
Secundária				Р	0,50
Secundana				BP	0,50
				Р	1,00
Tronco	Acima de 400 mm				1,00

BP - Solos de baixa permeabilidade

P - Solos permeáveis



Para efeito deste estudo, o valor adotado foi de 0,05 L/s.km.

4.1.5. Vazão Industrial

Este projeto não considera contribuições industriais de esgoto.

4.1.6. Vazão para Redes Coletoras

População Inicial:

A estimativa da população inicial (Pi), foi feita a partir da contagem (ou por amostragem) dos domicílios existentes na área de projeto, e a taxa de ocupação (hab/domicílio), conforme o Censo 2010 - IBGE.

População Final:

Para a população final foi adotada, no dimensionamento de redes coletoras e de interceptores, de acordo com a NBR 9648/1989 – ESTUDO DE CONCEPÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTO SANITÁRIO item 4.4.2, a População de Saturação:

"Para fim de plano deve ser considerada a **saturação** urbanística, incluídas as zonas de expansão".

Ainda conforme definido por Tsutiya e Sobrinho, 1999 (Livro Coleta e Transporte De Esgoto Sanitário):

"As **redes de esgotos** são normalmente projetadas para uma população de saturação, as densidades de saturação das áreas podem ser definidas pela lei de zoneamento da cidade caso exista".

É importante salientar que a População de Saturação é hipotética, é utilizada somente como artifício de dimensionamento hidráulico da **rede coletora e dos interceptores**. É a população que ocorreria se todos os espaços urbanos disponíveis, dentro da área urbanizada atual e das áreas de expansão, fossem ocupados conforme as tendências de cada região da cidade (densidades populacionais de saturação).

Neste projeto foi adotada uma densidade populacional de saturação de 70 hab/ha em áreas urbanizadas e de 40 hab/ha em áreas de expansão.

A estimativa da população final (Pf), para dimensionamento de redes coletoras e de interceptores, foi calculada a partir da densidade de saturação (hab/ha) e da área (ha) atendida.

Contribuições Iniciais e Finais:

Para todos os trechos da rede foram estimadas as contribuições iniciais e finais, expressas em litros/segundo.

A vazão de jusante de cada trecho (inicial ou final), é aquela proveniente dos coletores tributários, acrescida das vazões singulares ou concentradas, da vazão de infiltração e da vazão de contribuição do trecho.



A vazão de contribuição do trecho foi obtida pelo produto de sua extensão pela taxa de contribuição por metro linear da ocupação demográfica, calculada segundo a população inicial ou final, conforme o caso.

Quanto à vazão mínima, as normas NBR 9649/1986 e 14486/00 da ABNT recomenda que, em qualquer trecho da rede coletora, o menor valor da vazão a ser utilizada nos cálculos é de 1,5 L/s, correspondente ao pico instantâneo de vazão decorrente da descarga de vaso sanitário. Sempre que a vazão a jusante do trecho foi inferior a esse valor, para os cálculos hidráulicos deste trecho foi utilizado o valor de 1,5 L/s.

4.1.7. Vazão Pluvial Parasitária para Interceptores e Emissários

A Vazão Pluvial Parasitária é definida pela NBR 9648/86 como a parcela do deflúvio superficial inevitavelmente absorvida pela rede de esgoto sanitário.

A NBR 12.207/92 recomenda que o valor máximo para contribuição pluvial parasitária não deve superar 6,0 L/s.km

Foi adotado como contribuição Pluvial Parasitária para Interceptores e emissários por gravidade 3,0 L/s.km (de interceptores + emissários contribuintes), considerando a verificação com seção plena.

4.1.8. Vazão para Estações Elevatórias

Para efeito de estimativa do porte das estações elevatórias que resultaram nas alternativas formuladas foi adotada uma vazão igual à vazão média consumida multiplicada pelos coeficientes K₁, K₂ e C (Máxima Horária), no que se refere à avaliação da vazão máxima, e em ambos os casos foram adicionadas à vazão de infiltração.

As alternativas formuladas são:

•	EEEB Tipo I	0,0 a 5,00 l/s (compactas)
•	EEEB Tipo II	5,01 a 15,00 L/s
•	EEEB Tipo III	15,01 a 30,00 L/s
•	EEEB Tipo IV, V e VI	30,01 a 60,00 L/s
•	EEEB Tipo VII	60,01 a 90,00 L/s

Quanto à vazão mínima, foi considerada como sendo 25% da vazão média de projeto (K₃), excluindo a vazão correspondente à infiltração de água (Patrício Gallegos Crespo – Elevatórias nos Sistemas de Esgotos).

4.1.9. Vazão para o Sistema de Tratamento

A vazão máxima produzida normalmente é calculada da mesma forma que para as elevatórias. Entretanto, a vazão máxima afluente ao sistema de tratamento foi aqui adotada como sendo a média adicionada à vazão de infiltração, em virtude da capacidade de armazenamento do pico máximo, devido ao tempo de detenção utilizado no dimensionamento do sistema de tratamento.



4.2. Rede Coletora

4.2.1. Ligações

As ligações prediais são no padrão da SANESUL, com a utilização de "TIL" de PVC no ramal de ligação.

4.2.2. Critérios para o Dimensionamento da Rede e Coletor Tronco

O dimensionamento hidráulico dos coletores de esgotos obedece aos métodos comumente aplicados aos condutos livres, admitindo-se o regime permanente e uniforme de escoamento. As fórmulas aplicadas no cálculo hidráulico são as sequintes:

Fórmula de Manning:

$$V = \frac{1}{n} \times (R_H^{1/3} \times I^{1/2})$$

Sendo:

V - velocidade (m/s)

n - coeficiente de rugosidade, admitido = 0,0013.

RH - raio hidráulico (m)

I - declividade (m/m);

Tensão Trativa:

Para todos os trechos da rede foram verificadas as tensões trativas médias (T), não devendo a de início do plano ser inferior a 0,10 kg/m² ou 1,0 Pa, para garantir as condições de autolimpeza quanto à deposição sólida e evitar a geração de sulfetos. As tensões trativas médias (T), expressas em Pascal foram calculadas pela relação:

$$\sigma = \gamma \times R_H$$

Sendo:

σ - Tensão trativa média (Pa);

γ - Perímetro molhado (m);

RH - Raio hidráulico (m).

<u>Declividade:</u>

Em algumas oportunidades, nas pontas das canalizações, o trecho fica sem esgoto. Esta realidade inviabiliza o cálculo para definir o comportamento da canalização com a vazão mínima. No nível de projeto, a fixação da declividade com essas vazões conduziria a valores exagerados, inaceitáveis.



Para possibilitar a fixação mais realista da declividade, admite-se que a quantidade mínima de esgoto a circular nas extremidades do sistema seja igual à contribuição de uma válvula de descarga de um vaso sanitário. Assim, a vazão para fixação da declividade mínima é igual a 1,5 L/s (NBR's 9649/1986 e 14486/2000).

A declividade mínima de cada trecho, admissível para satisfazer a tensão trativa média igual a 1,0 Pa no início do plano (considerando menor valor de vazão para qualquer trecho da rede igual a 1,5 L/s), foi calculada pela seguinte expressão:

 $I_{min} = 0,0035 \text{ x Qi}^{-0,47} \text{ (conforme NBR 14486/2000)}$

Sendo:

Qi em L/s

Imín em m/m.

Já a declividade máxima foi limitada pela velocidade máxima de 5,0 m/s no final do plano.

Diâmetro Mínimo:

A Norma NBR 9649/1986 da ABNT, admite o diâmetro DN 100 como o mínimo a ser utilizado em redes coletoras de esgoto sanitário. Neste projeto o diâmetro dos coletores, dimensionados hidraulicamente, evoluem a partir de DN 150, conforme caderno de encargos da SANESUL.

Lâminas D'água:

As lâminas d'água foram calculadas admitindo-se o escoamento em regime uniforme e permanente, sendo o seu valor máximo, para a vazão final igual ou inferior a 75% do diâmetro do coletor.

Quando a velocidade final (Vf) resultou superior à velocidade crítica, a maior lâmina admissível foi de 50% do diâmetro do coletor, de modo a assegurar a ventilação do trecho.

A velocidade crítica foi definida por:

$$Vc = 6 \times (g \times RH)$$

Onde:

g → aceleração da gravidade.

Controle de Remanso:

De modo a manter o gradiente hidráulico e evitar o remanso, para as vazões de final de plano, a cota da geratriz inferior de um tubo na saída de um Poço de Visita - PV, foi rebaixada para que a cota do nível d'água neste tubo fosse no máximo igual ao nível d'água mais baixo, verificado nas tubulações de entrada.



Recobrimento Mínimo:

Salvo em condições especiais, o recobrimento mínimo da Rede Coletora foi (Caderno de Encargos SANESUL – 2015):

TIPO DE PAVIMENTO RECOBRIMENTO (m):

- Valas sob passeio com guias ou meio-fio definido = 0,70;
- Valas sob passeio sem guias ou meio-fio definido = 0,90;
- Valas sob via pavimentada ou com greide definido por guias, meio-fio e sarjetas = 1,00
- Valas sob via de terra ou com greide indefinido = 1,20

A profundidade do órgão acessório foi definida de acordo com o recobrimento mínimo exigido, da interligação com a tubulação da rede e das condições da declividade do terreno.

Declividade Mínima Construtiva:

Representa o valor mínimo de declividade que pode ser executado com precisão pelos métodos construtivos usuais. Adotou-se 0,0030 m/m, ou seja, acima da declividade mínima recomendada pela NBR 9814/1987 (0,0010 m/m). Mantendo sempre a declividade mínima admissível para satisfazer a tensão trativa média, em início de plano superior a 0,10 kg/m² para rede coletora e coletores tronco e 0,15 kg/m² para interceptores e emissários.

4.3. Interceptores e Emissários por Gravidade

Foram utilizados os mesmos Critérios e Parâmetros da Rede Coletora naquilo que se aplica.

4.3.1. Material das Tubulações de Interceptores e Emissários

O material das tubulações a serem utilizadas nos Interceptores e Emissários por gravidade é:

- PVC/JE Vinilfort ou similar até DN 400;
- PRFV acima de DN 400;
- Ferro Fundido em trechos de travessias.

4.3.2. Poços de Visita para Interceptores e Emissários

Os Poços de Visita para Interceptores e Emissários por gravidade serão:

- 1. Para tubulações com diâmetro até DN 600:
- Diâmetro mínimo do PV = 1,20m
- Em aduela de concreto armado.



- Distância máxima entre PV's = 120 m.
- 2. Para coletores com diâmetros maiores que DN 600:
- PV's com a parte inferior em concreto com no mínimo 1,20m x 1,20m interno e chaminé em aduela com diâmetro de 1,20m.

Em desníveis maiores que 0,50m devem ser projetados PVs especiais, com dissipadores de energia.

No concreto deve ser utilizado cimento resistente a sulfato e fck ≥ 40 Mpa (NBR 6118).

A armadura deve ter recobrimento interno mínimo de 20 mm e externo de no mínimo 15 mm (NBR 16085 e NBR 8890).

4.4. Estações Elevatórias de Esgoto Bruto e Linhas de Recalque

Para as Estações Elevatórias de Esgoto Bruto os critérios e parâmetros utilizados são:

4.4.1. Cálculo do Volume do Poço de Sucção

A utilização de bombas de velocidade variável requer um volume útil menor tendo em vista a acomodação do bombeamento às vazões de chegada. Para recalque à vazão constante o volume do poço úmido foi calculado com maiores proporções para evitar partidas muito frequentes de bombeamento. A despeito disto, a segunda hipótese é mais corriqueira em função da simplificação na operação, principalmente em pequenas EEE. Para motores inferiores a 20 CV o tempo entre duas partidas consecutivas (ciclo) foi calculado superior a 10 minutos. Em qualquer situação não foram previstas mais que quatro partidas por hora para evitar fadiga nas partes elétricas das instalações. Por outro lado, períodos de detenção superiores a 30 minutos (NBR 12208/1992) não são recomendáveis, pois, períodos assim originariam sedimentações e condições sépticas indesejáveis. Tendo em vista o exposto adotou-se 10 minutos como período de ciclo, quando a vazão afluente corresponder à média de projeto.

Assim, o "Volume Útil" do poço úmido é determinado pela expressão:

$$V_u = (Q_b . T)/4$$

Sendo:

Q_b é a vazão do conjunto motor bomba;

T é o período de ciclo de bombeamento.

O "Volume Efetivo" é determinado pela expressão:

$$V_e = t_d \times Q_{min}$$

Sendo:

t_d tempo de detenção no poço;



Q_{min} vazão mínima afluente no início da operação. A vazão mínima, quando escolhida dentro do início do horizonte de projeto, representa uma grandeza tão pequena que inviabiliza o cálculo para determinar o volume máximo do poço. A posição mais pragmática e ajustada à realidade admite assumir que a vazão mínima corresponderá a 25% da vazão média de projeto (K₃), excluindo a vazão correspondente à infiltração de água (Patrício Gallegos Crespo – Elevatórias nos Sistemas de Esgotos, Ed. UFMG - 2001).

Em todas as elevatórias foi prevista a implantação de agitador de fundo (mixer).

4.4.2. Dimensões Úteis

Determinado o volume útil, parte-se para a definição de sua forma geométrica, ou seja, altura, largura e comprimento, observando-se, de um modo geral, as orientações a seguir descritas.

- <u>Altura</u> É dada em função do nível da extravasão (em torno de 30 centímetros acima) ou do nível máximo de alarme (aproximadamente 15 centímetros acima) e, dependendo do volume útil calculado, das dimensões então definidas, da natureza da elevatória, das características das bombas selecionadas, a faixa de operação deve ficar entre 0,5 e 1,6 metros;
- <u>Largura</u> Depende do distanciamento das sucções entre si e das paredes ou no caso de bombas submersas, das condições hidráulicas da sucção e da disposição física em relação às outras unidades da elevatória;
- <u>Comprimento</u> Suficiente para instalação adequada dos conjuntos elevatórios com as folgas necessárias para montagem e inspeção.

4.4.3. Sistema de Redução de Danos

O Sistema de redução de danos para o conjunto elevatório, devido a materiais transportados no esgoto será composto pelo sistema de gradeamento, através de cesto removível. A remoção dos sólidos decantáveis, essencialmente areia, está proposta para ser realizada na caixa de areia na entrada de cada ETE.

4.4.4. Grupo Gerador

Está prevista a implantação de Grupo Gerador em todas as estações elevatórias.

4.4.5. Linhas de Recalque e Potência Consumida

O dimensionamento econômico de instalações de recalque foi feito através da fórmula de Bresse (D=k₁*Q^{1/2}), pois o sistema funciona durante 24 horas/dia, com Q em m³/s. A potência P consumida pelo conjunto motor-bomba (potência de entrada) expressa em CV é dada pela expressão:

$$P = \frac{\gamma. Q_b. H}{75. \eta_b. \eta_m}$$

Onde " η_h . η_m " é o rendimento " \square " do conjunto.



Para determinação da perda de carga nas tubulações de sucção e recalque, utilizou-se a fórmula de Hazen-Williams, sem dúvida, a fórmula prática mais empregada pelos calculistas para condutos sob pressão desde 1920, principalmente em prédimensionamentos. Com resultados bastante razoáveis para diâmetros de 50 a 3500 mm, é equacionada da seguinte forma:

$$J = 10,643 \cdot C^{-1,85} \cdot D^{-4,87} \cdot Q^{1,85}$$

Foi adotado coeficiente de rugosidade ("C" de Hazen Williams) C=100 em razão da recomendação constante na seguinte bibliografia:

WPCF Manual of Practice N° 9 - "Design and Construction of Sanitary and Storm Sewers" - Chapter 5. HYDRAULIC OF SEWERS, Item E, Table XIV - WATER POLUTION CONTROL FEDERATION & AMERICAN SOCIETY OF CIVIL ENGINEERS.

Foram adotadas de acordo com a Norma NBR 12208/1992, os seguintes limites de velocidade:

- Na sucção: 0,6 1,5 m/s;
- No recalque: 0,6 3,0 m/s.

Foi adotado como material das Linhas de Recalque, salvo situações especiais:

- Diâmetro ≤ DE110 PEAD;
- Diâmetro ≥ DN150 DEFoFo.

4.5. Características do Esgoto Bruto

Para cálculo das cargas orgânicas (DBO), foi considerada a taxa per capita de geração, característica de esgoto doméstico bruto de 54 g DBO/hab.dia, de acordo com o item 5.2 da NBR 12.209/1992 — Projeto de Estações de Tratamento de Esgoto Sanitário.

Na ausência de informações locais, para as demais características físicas, químicas e bacteriológicas foi adotado:

- Relação DQO/DBO = 2;
- Relação N-NKT/DBO = 0,083;
- Relação P/DBO = 0,019;
- Coliformes Fecais = $6,10 \times 10^7 \text{ NMP}/100 \text{ ml.}$



5. ESTUDO POPULACIONAL

Foi desenvolvido um estudo demográfico, que através de uma metodologia e técnicas aprimoradas, forneceu a estimativa populacional que corresponde a cidade de Bonito, para um horizonte de projeto de 30 anos, conforme "Estudo Populacional das Localidades" do presente estudo.

Esse estudo permitiu incorporar aos trabalhos, uma visão de planejamento macro e regional, na implantação de seus serviços de esgotamento sanitário.

O objetivo deste estudo é obter a projeção demográfica da cidade, segundo a situação de domicílios urbanos, dispondo então de estimativas de usuários dos serviços de esgotamento sanitário, ao longo do horizonte de projeto.

Essas projeções são fundamentais e os avanços neste campo vão no sentido de possibilitar a construção de hipóteses de crescimento baseados tanto nas tendências experimentadas no passado, como também nos rumos mais prováveis a serem seguidos a partir de indicações do presente e expectativas futuras. Uma projeção de população é, pois, o resultado de uma série de suposições produzidas sobre as tendências futuras do crescimento populacional, ou seja, é um total numérico de uma condição hipotética que poderá ocorrer se, no futuro, os supostos inerentes ao método de projeção utilizada provar ser válido.

5.1. População Flutuante

A população residente do município de Bonito, vem sendo registrada ao longo do tempo em Censos Demográficos (IBGE), já a população flutuante não é submetida a nenhum tipo de registro, o que dificulta o conhecimento de seu volume, considerando grande parte dessa população se alocam em hotéis, colônias de férias, pensões, domicílios, campings ou similares.

O município de Bonito recebe anualmente grande quantidade de turista, o qual ao longo dos anos vem provocando saturação na rede de esgoto. Desta forma este estudo apresenta uma proposta de população flutuante, baseada em dados estatísticos e também em outros estudos já realizados. O estudo adotado para definir teve como base - NOVA METODOLOGIA DE PROJEÇÃO DA POPULAÇÃO FLUTUANTE -Rute Eduvirges Godinho.

Embora já tenha sido desenvolvida, nos fins dos anos 80, (Godinho, 1988) uma metodologia para estimar o montante da população flutuante baseada na projeção do número de domicílios segundo o tipo de ocupação (residencial ou ocasional), procurouse desenvolver uma nova metodologia alternativa de projeção desta população com base em outras variáveis, que pudesse auxiliar e complementar as atividades.

Na busca de uma variável sintomática que pudesse auxiliar na estimativa da população flutuante do município turístico de Bonito, foram utilizados os seguintes dados:

As Planilhas dos Municípios Informações da SANESUL- SIIG dos anos de 2014, 2015 e 2016, sequência de dados per capta mensais de CONSUMO Per capta (I/hab dia) de cada ano, definimos o dia de menor consumo per capta (L/ha/dia) de cada ano e como



população residente e o dia de maior consumo per capta (L/ha/dia) como população residente mais população flutuante.

A vantagem dessa metodologia é que se estima o volume total da população flutuante que se alojaria no município em domicílios particulares, ou hotéis e pousadas.

Através das funções ajustadas foram calculados os valores de mínimo e de máximo consumo para cada mês. Este cálculo é necessário para relacioná-lo com a população, calculada em base às pessoas residentes no município e em determinado meses.

$$Consumo \ per \ capita = \frac{Consumo \ Mínimo \ Anual}{População \ Residente}$$

$$População\ Pico = \frac{Consumo\ Máximo\ Anual}{Consumo\ per\ capita}$$




Gráfico 1. Per capta mensal

Assumindo, então, que o consumo per capta mínimo é devido a população residentes, o máximo registrado no consumo per capta quando estão no município, além dos residentes, os visitantes ou turistas que para lá se dirigem nos fins de semana, feriados ou férias, o que se chamou, aqui, de "população pico". Essa população será considerada a população flutuante máxima que se hospedará simultaneamente na cidade.

5.2. Evolução Populacional Adotada

A evolução populacional urbana adotada para a sede da localidade de Bonito, no horizonte de projeto de 30 anos, está demonstrada na **Tabela 3,** a seguir:

Tabela 3. Previsão Populacional Adotada.

Calendário	População Urbana (hab)	População Flutuante (hab)
2017	18.487	5.777







Calendário	População Urbana (hab)	População Flutuante (hab)
2018	18.768	5.865
2019	19.042	5.951
2020	19.311	6.035
2021	19.572	6.116
2022	19.824	6.195
2023	20.070	6.272
2024	20.309	6.347
2025	20.541	6.419
2026	20.764	6.489
2027	20.979	6.556
2028	21.186	6.621
2029	21.386	6.683
2030	21.579	6.743
2031	21.755	6.798
2032	21.922	6.851
2033	22.080	6.900
2034	22.228	6.946
2035	22.366	6.989
2036	22.493	7.029
2037	22.611	7.066
2038	22.717	7.099
2039	22.812	7.129
2040	22.896	7.155
2041	22.968	7.178
2042	23.030	7.197
2043	23.079	7.212
2044	23.118	7.224
2049	23.142	7.231
2045	23.145	7.233
2048	23.159	7.237
2046	23.161	7.238
2047	23.165	7.239



6. DESCRIÇÃO GERAL DA CONCEPÇÃO BÁSICA

Após análise dos projetos existentes, das informações contidas no Diagnóstico, da Caracterização da Localidade e pelo Estudo Populacional, além das definições estabelecidas neste documento foi possível definir a Concepção Básica da localidade de Bonito.

Nessa abordagem a previsão geral da vazão do esgoto gerado ao longo do horizonte de projeto do SES de Bonito resultou na **Tabela** 4, a seguir:

Tabela 4. Resumo do Estudo Populacional e de Vazão.

			Populaçã	0	Vaz	ão (com infilt	ração)
Subsistema	Área (ha)	2019 (hab.)	Máxima até 2049 (hab).	Saturação (hab.)	Máxima Horária em 2019 (L/s)	Máxima Horária até 2049 (L/s)	Máxima Horária na Saturação (L/s)
SS-01	69,94	2.823	3.435	4.896	6,38	9,04	12,65
SS-02	486,33	19.634	23.884	34.043	45,22	64,08	89,67
SS-03	8,43	340	414	590	0,30	0,43	0,61
SS-04	17,96	724	883	1.257	1,09	1,54	2,15
SS-05	11,60	468	569	812	1,01	1,43	2,01
SS-06	7,71	312	379	540	1,27	1,78	2,5
SS-07	17,11	692	840	1.198	1,80	2,54	3,55
Total	619,08	24.993	30.404	43.336	57,07	80,84	113,14

As etapas de implantação adotadas neste projeto são:

- **Imediato** do 1º ao 2º ano (todo o esgoto coletado deverá ser tratado adequadamente);
- Curto Prazo do 3º ao 10º ano, (universalização dos serviços);
- Médio Prazo do 11º ao 20º ano;
- Longo Prazo do 21º ao 30º ano.

6.1. Arranjo Geral do Sistema de Afastamento e Tratamento Projetado

Foi elaborada uma planta geral do Sistema de Esgotamento Sanitário da Cidade de Bonito (desenho C2-V15-T3.2-01), onde, após as visitas de campo realizadas quando da elaboração do Diagnóstico, foram verificados e consolidados os melhores traçados para o caminhamento de interceptores / emissários e linhas de recalque bem como selecionadas as áreas destinadas à instalação das estações elevatórias de esgoto e estação de tratamento de esgoto.

Esse desenho contém todo o arranjo do sistema projetado, inclusive as bacias de contribuição, com os pontos de lançamento de esgoto bruto, com destaque para a localização dos Emissários, Linhas de Recalque, Estações Elevatórias, Sistemas Isolados e a localização da Estação de Tratamento.





6.2. Topografia e Sondagem

Para a elaboração da proposta do SES da cidade de Bonito, foram utilizados os levantamentos topográficos e sondagens disponibilizadas pela SANESUL. Na ausência destes, foram realizados levantamentos planialtimétricos com as bases disponibilizadas gratuitamente pela Mapoteca da EMBRAPA, em projeção geográfica e datum World Geodetic System 1984 (WGS84) e Google Earth.



7. REDES COLETORAS E LIGAÇÕES PREDIAIS

7.1. Descritivo Técnico

Conforme cadastro da SANESUL, a sede municipal de Bonito possui cerca de 99% da área urbana provida de rede coletora.

Os estudos desenvolvidos neste projeto foram baseados no cadastro de redes coletoras existentes, nos pontos de lançamento fornecidos pelo SANESUL e nas áreas de contribuição delimitadas.

O Sistema de Esgotos Sanitários de Bonito possui 6.635 ligações prediais de esgoto (dado de outubro de 2016), no final de plano poderá atender até 30.404 habitantes (população máxima até o ano de 2049).

A **Tabela 5**, a seguir, sintetiza as informações da rede coletora proposta.

Tabela 5. Resumo do Descritivo Técnico da Rede Coletora.

	Número de			
Existente*	Em implantação/ a implantar (fora do escopo da SPE/ PPP)	Projetada	Total	ligações totais (ud)
91.000	-	6116	97.116	3.130

^{*}Data Base: outubro/2016

7.2. Memorial de Cálculo

As redes coletoras foram dimensionadas de acordo com o Item 4 deste Projeto "Parâmetros e Condicionantes de Projeto".

7.2.1. Cálculo das Vazões de Contribuição

Para a determinação das vazões de contribuição foram considerados os seguintes aspectos:

- População esgotável e características urbanas das áreas consideradas (residencial, comercial, industrial).
- As principais indústrias que usarão o sistema e suas características: fonte de suprimento de água, horário de funcionamento, volumes, regime de descarga de esgotos, natureza dos resíduos líquidos e existência de instalações próprias para regularização ou tratamento.
- Águas de infiltração: coeficientes a serem considerados, através de dados conhecidos ou adotados segundo as características da comunidade.

A vazão de contribuição da área de projeto é composta dos efluentes de duas (02) fontes que representam as seguintes vazões principais:

Vazão de esgoto doméstico;



Vazão de água de infiltração;

A vazão de esgoto doméstico e sua variação diária e sazonal estão diretamente ligadas à vazão de abastecimento da população ou da área esgotada. A relação entre as duas vazões é dada pelo coeficiente de retorno.

A soma das vazões parciais resultou na vazão de dimensionamento da rede coletora. Essa vazão foi colocada em termos unitários (por metro linear de coletor ou por unidade de área), para o dimensionamento das tubulações.

Foram identificadas ainda, as vazões concentradas de valor considerável, que estão indicadas em valor total, no ponto de contribuição.

Para execução dos cálculos, foi adotado o consumo per capita efetivo de água de 150 L/hab.dia, conforme orientação da SANESUL.

População Inicial e População Final

A estimativa da população inicial (Pi) foi feita a partir da contagem dos domicílios existentes na área de projeto, e a taxa de ocupação de 3,02 hab/domicilio, divulgada pelo IBGE para a cidade de Bonito.

Quanto à população prevista para o final de plano ou de saturação (Pf), a estimativa foi feita a partir das densidades de saturação:

Zonas Urbanas:

Para a população final (de saturação), será adotado adensamento de saturação = **70 hab./ha** (terrenos 12 x 30m e distância entre alinhamentos prediais opostos de 16 m).

Zonas de Expansão:

Será considerada a densidade de saturação para Zonas de Expansão **40 hab./ha**, limitadas ao perímetro urbano e/ou limite das bacias de contribuição. Lançada como vazão concentrada nos PV's projetados próximos.

Vazão de Esgoto Doméstico:

Para o cálculo da quantidade de esgoto doméstico e determinação dos coeficientes de descarga ou contribuição, por metro linear de coletor ou por unidade de área, foram considerados os seguintes valores:

- Quantidade média de água distribuída "per capita" (efetivo) pela rede pública de abastecimento;
- Densidade demográfica da área considerada;
- Área da zona considerada:
- Extensão das vias públicas existentes;
- Vazão específica de contribuição relativa ao dia e à hora de maior descarga na rede.



A vazão específica de contribuição dos esgotos domiciliares, em litros por metro de rede coletora, considerando-se que esse coletor deve servir aos prédios situados em ambos os lados da via pública, foi obtida respectivamente pelas expressões.

Para início de plano:

$$C.q.Pi.K_2$$
 $qi = ------ L/s/m$ $86400 . L$

Para fim de plano:

Sendo:

C - Relação entre a quantidade de esgotos encaminhados aos coletores e o volume de água fornecido pela rede pública;

q - consumo "per capita" efetivo de água em L/hab/dia;

qi - vazão específica de início de plano em L/s/m;

qf - vazão específica de final de plano em L/s/m;

Pi - População inicial;

Pf - População final (saturação);

K₁ - coeficiente do dia de maior consumo, 1,2;

K₂ - coeficiente da hora de maior consumo, 1,5;

L - Extensão das vias públicas existentes e previstas para a área considerada, em metros.

Vazão de Água de Infiltração (Taxa de Infiltração):

Originam-se nos lençóis freáticos existentes no subsolo, bem como na percolação de água pluvial ou fluvial através de solos argilosos ou arenosos. As vazões de acréscimos serão calculadas com base no Item 4 deste Projeto "Parâmetros e Condicionantes de Projeto".

7.2.2. Cálculos Hidráulicos

No dimensionamento foi utilizada a Equação de Chezy, com coeficiente de Manning:

$$V = 1/n \cdot RH^{2/3} \cdot I^{1/2}$$



Considerando n (coeficiente de atrito) 0,013 e seção plena:

$$V_P = 30,527 \cdot \acute{Q}^{2/3} \cdot I^{1/2}$$

ou

$$Q_P = 23,976 \cdot \acute{Q}^{8/3} \cdot I^{1/2}$$

Sendo:

V = velocidade, m/s;

RH = raio hidráulico, m;

I = declividade, m/m;

Q = vazão, m³/s.

7.2.3. Observações

No município de Bonito não existe trechos com profundidades maiores que o parâmetro sugerido pela SANESUL, conforme, Caderno de Parâmetros de Projetos – SANESUL.

7.2.4. Desenhos

As áreas contempladas de rede coletora podem ser identificadas no Desenho C2-V15-T3.2-01, em anexo.



8. INTERCEPTORES E EMISSÁRIOS

Os Interceptores e Emissários necessários à coleta e afastamento dos efluentes gerados nas bacias de contribuição estão dimensionados de acordo com o Item 4 deste Projeto, "Parâmetros e Condicionantes de Projeto".

No presente estudo, de posse da topografia e das informações fornecidas pela SANESUL, os interceptores foram novamente dimensionados, desta vez ajustados às novas particularidades.

8.1. Interceptores

Os interceptores existentes no SES existente da Cidade de Bonito possuem uma extensão total de 8.522,86 metros (dado de outubro de 2016), distribuídos por extensão e diâmetro conforme mostrado no Quadro 6 abaixo. Os diâmetros dos interceptores variam de 150 a 400 mm.

Tabela 6. Características dos Interceptores.

INTERCEPTOR	MATERIAL	UNID.	EXTENSÃO
	Ferro DN 150	m	58,20
	Ferro DN 250	m	89,05
INTERCEPTOR DA	PVC DN 150	m	1.525,34
MARGEM DIREITA DO CÓRREGO	PVC DN 200	m	883,25
RESTINGA	PVC DN 250	m	1.117,52
	PVC DN 300	m	1.070,80
	TOTAL	m	4.744,16
INTERCEPTOR DA MARGEM DIREITA DO CÓRREGO BONITO	PVC DN 400	m	1.449,20
	Ferro DN 400	m	17,40
	TOTAL	m	1.466,60
INTERCEPTOR DA MARGEM ESQUERDA DO CÓRREGO BONITO	Ferro DN 200	m	18,00
	PVC DN 150	m	1.060,80
	PVC DN 200	m	778,90
	PVC DN 250	m	454,40
	TOTAL	m	2.312,10
	EXTENSÃO TOTAL	m	8.522,86

8.2. Emissário

O município de Bonito não possuirá emissário por gravidade. O lançamento do efluente tratado na ETE Bonito será realizado por recalque, através da estação elevatória de esgoto tratado (EEET-01). O lançamento será no Rio Formoso com coordenadas UTM 557.036,00m E e 7.658.483,00 S.



9. ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO

9.1. Características Gerais

Todas as vezes que não é possível o escoamento dos esgotos pela ação da gravidade é necessário a instalação de estações elevatórias de esgoto

A elevação do esgoto pode ocorrer quando:

- A profundidade do coletor é superior ao valor limite do projeto;
- Existe necessidade de a rede coletora transpor obstáculos naturais ou artificias;
- O esgoto coletado tem de passar de uma bacia para outra;
- O terreno não apresenta condição satisfatória para assentamento da rede coletora (áreas alagadas, rochas, etc);
- Necessidade de elevação do esgoto coletado para unidade em cota mais elevada, como na chegada da estação de tratamento de esgoto ou na unidade de destino final.

A concepção proposta do sistema de esgotamento sanitário de Bonito prevê o atendimento satisfatório de toda a área urbana da cidade. Foram concebidos 07 Subsistemas esgotados, conforme definido pela topografia da cidade, atendendo as zonas residenciais, comerciais e industriais existentes e futuras. A natureza das áreas de expansão da cidade é principalmente zonas residenciais e comerciais, e o padrão de ocupação atual tende a manter-se no futuro.

Portanto, na cidade de Bonito, dos 07 Subsistemas esgotados, nenhum necessita da implantação de estações elevatórias de esgoto, pois todos já têm elevatórias existentes eficientes no sistema de transporte.

9.2. Evolução Populacional

Com a definição da Evolução Populacional apresentado no Item 5 "Estudo Populacional" deste projeto, estabeleceu-se baseado nas áreas ocupadas o número de economias atuais.

A distribuição espacial da população foi realizada a partir da contagem dos domicílios existentes na área de projeto, com a distribuição pelas quadras da cidade. Tendo a distribuição, procedeu-se a classificação das densidades populacionais por bacia de escoamento.

De posse desses dados procedeu-se a evolução das densidades de forma a obter-se a população que ocorrerá nos anos seguintes conforme previsto nas Tabelas de Evolução Populacional. O critério de evolução das densidades considerou a evolução mais lenta para a Zona mais adensada, sendo mais intenso na Zona de menos adensamento, gerando a Tabela 7, a seguir:



Tabela 7. Projeção Populacional por Subsistema.

Subsistema	Previsão Populacional 2019 (hab)	Previsão Populacional 2029 (hab)	Previsão Populacional Máxima até 2049 (hab)	Previsão Populacional 2049 (hab)
SS-01	2.823	3.171	3.435	3.432
SS-02	19.634	22.050	23.884	23.861
SS-03	340	382	414	414
SS-04	724	815	883	881
SS-05	468	526	569	568
SS-06	312	350	379	377
SS-07	692	775	840	840
Total	24.993	28.069	30.404	30.373

9.3. Parâmetros de Projeto

As Estações Elevatórias de Esgoto e as respectivas Linhas de Recalque estão dimensionadas, de acordo com o Item 4 deste Projeto "*Parâmetros e Condicionantes de Projeto*".

9.4. Estações Elevatórias de Esgoto Projetadas

O descritivo das estações elevatórias está nos itens a seguir.

9.4.1. Estação Elevatória de Esgoto Bruto EEEB-001-Marambaia

A EEEB-001 Marambaia existente, localizada na Rua Cândido Luiz Braga esq. c/ Zanuncio Alves, Bairro Marambaia (Che Roga Mi) e irá recalcar para o Subsistema 02, através da Linha de Recalque – LR-01. A área de contribuição da EEEB-001 é o Subsistema 01, conforme mostra o desenho C2-V15-T3.2-01.

Esta elevatória já está em funcionamento e as estruturas e bombas poderão ser aproveitadas no sistema proposto. O conjunto motobomba existente foi avaliado para a vazão máxima até 2049 (de acordo com a previsão populacional). Sendo assim, dimensionou-se o equipamento para uma vazão de 10,75 L/s e o mesmo mostrou-se capaz de absorver as novas vazões e altura manométrica.

As características da estação elevatória estão descritas na Tabela 8, a seguir:

Tabela 8. Características EEEB-001.

Vazão (L/s)	10,75
DN - Linha de Recalque existente (mm)	150
Comprimento Linha de Recalque (m)	1.419,00

É recomendável que o tempo de detenção médio seja o menor possível, não ultrapassando 30 minutos, para que não haja a sedimentação do efluente podendo trazer transtornos a operação da EEEB e também a população ao entorno.



9.4.1.1. Área a Desapropriar

Para a adequação da EEEB - 001 não será necessário desapropriar nenhuma área.

9.4.2. Estação Elevatória de Esgoto Bruto EEEB 002-Final

A EEEB-001 Final localizada próximo ao loteamento Portal do Rio Formoso, junto á margem direita do Córrego Bonito e irá recalcar para o ETE, através da Linha de Recalque – LR-02. A área de contribuição da EEEB-002 Final é a contribuição total de todos os subsistemas, conforme mostra o desenho C2-V15-T3.2-01.

Esta elevatória já está em funcionamento e as estruturas e bombas poderão ser aproveitadas no sistema proposto. O conjunto motobomba existente foi avaliado para a vazão máxima até 2049 (de acordo com a previsão populacional). Sendo assim, dimensionou-se o equipamento para uma vazão de 80,24 L/s e o mesmo mostrou-se capaz de absorver as novas vazões e altura manométrica.

As características da estação elevatória estão descritas na Tabela 9, a seguir:

Tabela 9. Características EEEB 002-Final.

Vazão (L/s)	80,24
DN - Linha de Recalque existente (mm)	300
Comprimento Linha de Recalque (m)	290,00

É recomendável que o tempo de detenção médio seja o menor possível, não ultrapassando 30 minutos, para que não haja a sedimentação do efluente podendo trazer transtornos a operação da EEEB e também a população ao entorno.

9.4.2.1. Área a Desapropriar

Para a adequação da EEEB-002 não será necessário desapropriar nenhuma área.

9.4.3. Estação Elevatória de Esgoto Bruto EEEB-003 Portal do Rio Formoso

A EEEB-003 Portal do Rio Formoso existente, localizada na Rua Nabileque, S/N - loteamento Portal do Rio Formoso , irá recalcar para o Subsistema 04, através da Linha de Recalque – LR-03. A área de contribuição da EEEB-003 é o Subsistema 05, conforme mostra o desenho C2-V15-T3.2-01.

Esta elevatória já está em funcionamento e as estruturas e bombas poderão ser aproveitadas no sistema proposto. O conjunto motobomba existente foi avaliado para a vazão máxima até 2049 (de acordo com a previsão populacional). Sendo assim, dimensionou-se o equipamento para uma vazão de 1,42 L/s e o mesmo mostrou-se capaz de absorver as novas vazões e altura manométrica.

As características da estação elevatória estão descritas na Tabela 10, a seguir:

Tabela 10. Características EEEB-003.

Vazão (L/s)	1,42



DN - Linha de Recalque existente (mm)	100
Comprimento Linha de Recalque (m)	477,00

É recomendável que o tempo de detenção médio seja o menor possível, não ultrapassando 30 minutos, para que não haja a sedimentação do efluente podendo trazer transtornos a operação da EEEB e também a população ao entorno.

9.4.3.1. Área a Desapropriar

A EEEB-003 é existente, portanto não será necessário desapropriar nenhuma área.

9.4.4. Estação Elevatória de Esgoto Bruto EEEB – 004 Tarumã

A EEEB-004 Tarumã I, está localizada na Rua do Buriti, S/N, Quadra 50 Lote 19, loteamento Tarumã e irá recalcar para o Subsistema 02, através da Linha de Recalque – LR-04. A área de contribuição da EEEB-004 é o Subsistema 04, conforme mostra o desenho C2-V15-T3.2-01.

Esta elevatória já está em funcionamento e as estruturas civis poderão ser aproveitadas no sistema proposto. Porém, será considerada a substituição das bombas existentes, devido à falta de informações no diagnóstico.

Considerou-se que a bomba será dimensionada para a vazão máxima até 2049 (de acordo com a previsão populacional), sendo assim dimensionou-se o equipamento para uma vazão de 1,53 L/s (ponto de funcionamento do conjunto motor-bomba). Os componentes físicos como gradeamento e o poço de sucção atendem a população máxima no horizonte de projeto.

As características da estação elevatória estão descritas na Tabela 11, a seguir:

Tabela 11. Características EEEB-004.

Vazão (L/s)	1,53
DN - Linha de Recalque existente (mm)	100
Comprimento Linha de Recalque (m)	1.140,00

É recomendável que o tempo de detenção médio seja o menor possível, não ultrapassando 30 minutos, para que não haja a sedimentação do efluente podendo trazer transtornos à operação da EEEB e também à população ao entorno.

Na elevatória em questão, será instalada 01 bomba para operação e outra ficará de reserva caso ocorra algum problema mecânico.

9.4.4.1. Área a Desapropriar

Para a adequação da EEEB-004 não será necessário desapropriar nenhuma área.

9.4.5. Estação Elevatória de Esgoto Bruto EEEB – 005 Tarumã

A EEEB-004 Tarumã II existente, está localizada na Rua do Buriti, S/N, Quadra H Lote 03 - loteamento Tarumã e irá recalcar para o Subsistema 02, através da Linha de



Recalque – LR-05. A área de contribuição da EEEB-005 é o Subsistema 03, conforme mostra o desenho C2-V15-T3.2-01.

Esta elevatória já está em funcionamento e as estruturas e bombas poderão ser aproveitadas no sistema proposto. O conjunto motobomba existente foi avaliado para a vazão máxima até 2049 (de acordo com a previsão populacional). Sendo assim, dimensionou-se o equipamento para uma vazão de 0,43 L/s e o mesmo mostrou-se capaz de absorver as novas vazões e altura manométrica.

As características da estação elevatória estão descritas na Tabela 12, a seguir:

Tabela 12. Características EEEB-005.

Vazão (L/s)	0,43
DN - Linha de Recalque existente (mm)	100
Comprimento Linha de Recalque (m)	580,00

É recomendável que o tempo de detenção médio seja o menor possível, não ultrapassando 30 minutos, para que não haja a sedimentação do efluente podendo trazer transtornos a operação da EEEB e também a população ao entorno.

9.4.5.1. Área a Desapropriar

A EEEB-005 é existente, portanto não será necessário desapropriar nenhuma área.

9.4.1. Estação Elevatória de Esgoto Tratado EEET – 001

O esgoto tratado pela ETE do município não consegue ser lançado por gravidade, sendo assim, será necessária a implantação de uma Estação Elevatória de Esgoto Tratado – EEET-001, conforme mostra o desenho C2-V15-T3.2-01.

A EEET-001 irá recalcar para o Rio Formoso, através da Linha de Recalque – LRT-01.

Considerou-se que a bomba será dimensionada para a vazão máxima até 2049 (de acordo com a previsão populacional), sendo assim dimensionou-se o equipamento para uma vazão de 80,24 L/s (ponto de funcionamento do conjunto motor-bomba). Os componentes físicos como gradeamento e o poço de sucção foram dimensionados para atender a população máxima no horizonte de projeto.

As características da estação elevatória estão descritas na Tabela 13, a seguir:

Tabela 13. Características EEET-001.

Vazão (L/s)	80,24
Tipo	VII
DN - Linha de Recalque (mm)	450
Comprimento Linha de Recalque (m)	7.450

É recomendável que o tempo de detenção médio seja o menor possível, não ultrapassando 30 minutos, para que não haja a sedimentação do efluente podendo trazer transtornos a operação da EEET e também a população ao entorno. Portanto devido à



vazão a ser recalcada pela EEET ser muito baixa e o tempo de detenção apresentar-se superior ao recomendado, foi prevista a instalação de um agitador mecânico de fundo.

Na elevatória em questão, será instalada 01 (uma) bomba para operação e outra ficará de reserva caso ocorra algum problema mecânico com a mesma.

O sistema de gradeamento será composto por um cesto coletor em aço inox de chapa perfurada.

Lembramos que o conjunto em operação possuirá equipamento variador de rotação, entretanto, no dimensionamento do poço de sucção considerou-se equipamentos de rotação constante, a favor da segurança e prevendo possível ampliação dos equipamentos desta elevatória.

9.4.1.1. Área a Desapropriar

A estação elevatória de esgoto tratado será implantada na área da ETE existente, portanto não é necessário área para desapropriação.



10. ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO

10.1. Generalidades

O presente projeto tem o objetivo de apresentar uma proposta para a coleta e o tratamento de despejos líquidos para a cidade de Bonito.

O abastecimento de água tratada traz resultados rápidos e sensíveis melhorias à saúde e às condições de vida de uma comunidade. Entretanto, os dejetos gerados após o uso da água requerem tratamento e disposição final adequados para controle de vetores transmissores de doenças e preservação do meio ambiente, de forma que não é recomendado que toda uma comunidade promova a infiltração individual dos seus despejos, uma vez que estatisticamente já foi provado que sistemas individuais de tratamento de esgotos não atendem aos padrões ambientais para infiltração no solo, provocando poluição da camada superficial e do lençol freático. Assim se faz necessário promover a coleta e tratamento em sistemas coletivos, de forma que o despejo final atenda prontamente a legislação pertinente, seja para lançamento em cursos d'água, para uso agrícola ou com lançamento no solo.

A atual política nacional de recursos hídricos, estabelecido na Lei Federal nº 9.433, de janeiro de 1997, considera a água um bem público, limitado, dotado de valor econômico, cujo uso prioritário é o consumo humano. A alternativa de integração do uso da água com as diversas atividades sociais e econômicas que atendem aos diversos interesses torna-se cada vez mais direcionada à conservação desse bem, vital à sobrevivência humana.

Segundo a FUNASA "A humanidade de uma forma geral, e a sociedade brasileira em particular, tem experimentado ao longo das últimas décadas uma preocupação cada vez maior com a busca do desenvolvimento em seu sentido mais amplo. O simples crescimento econômico já não é mais encarado como a solução para a pobreza e os demais problemas que afetam a população. Portanto, não faz o menor sentido a estratégia de "crescer, para depois dividir", como foi apregoado por alguns até há pouco tempo.

Esse desenvolvimento em sentido mais amplo não envolve apenas os aspectos econômicos que influenciam a vida das pessoas, mas também questões sociais, culturais, ambientais e político-institucionais. Na verdade, ele reconhece que todos esses aspectos estão inter-relacionados. Ou seja, é um conceito novo e abrangente, que envolve várias dimensões da realidade em que as pessoas estão inseridas, e que, ao contemplar a conservação ambiental, introduz a noção de sustentabilidade, significando permanência ao longo do tempo.

Por isso, esse novo conceito relacionado ao processo de melhoria da qualidade de vida das pessoas é denominado desenvolvimento sustentável, é definido de forma mais precisa como o "processo de elevação do nível geral de riqueza e da qualidade de vida da população que compatibiliza a eficiência econômica, a equidade social e a conservação dos recursos naturais".



10.2. Concepção Geral do Sistema de Tratamento

O município de Bonito já possui uma Estação de Tratamento de Esgoto existente. Tratase da ETE Bonito, conforme Desenho C2-V15-T3.2-01.

Para a escolha da tecnologia a ser utilizada levou-se em consideração a necessidade de redução das Concentrações de DBO₅, em função da capacidade de diluição do corpo receptor.

10.3. Critérios e Parâmetros para Dimensionamento das ETE

O dimensionamento das unidades de tratamento de esgoto sanitário foi elaborado com observância da NBR 12209 da ABNT e sua atualização. Os parâmetros principais de projeto e as diretrizes para o dimensionamento dos processos de tratamento, da fase líquida do esgoto sanitário e do lodo são encontrados na citada norma.

10.4. Estação de Tratamento de Esgoto, ETE Bonito

10.4.1. Memorial Descritivo

O presente memorial descritivo trata da Estação de Tratamento de Esgoto existente na cidade de Bonito (ETE Bonito), localizada nas coordenadas (UTM): 555.607,00 m E e 7.663.874,00 m S, Zona 21K.

De acordo com o estudo populacional a vazão média afluente à ETE Bonito é de 46,71 L/s e a vazão máxima igual a 80,24 L/s, que correspondem a uma população de 23.165 habitantes residentes e 7.239 de população flutuante (máxima até 2049).

O tratamento existente já contempla a população máxima até final de plano em 2049, não sendo necessária a ampliação da ETE – Bonito.

O corpo receptor do efluente da ETE Bonito é o Rio Formoso, enquadrado como Classe 2. Este rio possui uma vazão mínima (Q_{95}) igual a 311,41 L/s.

Realizando uma análise de autodepuração do Rio Formoso concluiu-se que o processo de tratamento proposto deverá atingir uma eficiência mínima de 93% para DBO.

A tecnologia existente para atingir a eficiência descrita anteriormente é:

Reator UASB seguido de Filtro Químico (UASB + FQ).

A qualidade dos efluentes tratados atenderão a todos parâmetros estabelecidos pela Resolução CONAMA 357 de 17 de março de 2005, CONAMA 397 de 03 de abril de 2008, CONAMA 430 de Maio de 2011, e a Deliberação CECA/MS nº 36, de 27 de junho de 2012 (Conselho Estadual de Controle Ambiental do Mato Grosso do Sul).

A Tabela 14, a seguir, demonstra as características do efluente após o processo de tratamento proposto. Considerando somente as condições de lançamento:



Tabela 14. Características do Efluente Tratado.

рН	5 a 9
Sólidos sedimentáveis (ml/l)	< 1,00
Óleos e Graxas (mg/l)	< 50
DBO₅ (mg/L)	< 120,0

Considerando a diluição da vazão do efluente (mistura), não alterando a classificação do corpo receptor:

Tabela 15. Condições / Padrões do corpo receptor (Classe 2).

DBO₅ (mg/L)	< 5,0
OD (mg/L O ₂)	> 5,0

Para o cálculo das unidades de tratamento foi utilizada a vazão média de 46,71 L/s, sendo a vazão máxima horária de 80,24 L/s.

O corpo receptor do efluente da ETE – 001 é o Rio Formoso, situada nas coordenadas (UTM): 557.036,00 m E e 7.658.483,00 m S, Zona 21K.

O Layout do processo proposto encontra-se no desenho C2-V15-T3.2-03.

10.4.1.1. Características dos Despejos Líquidos Brutos

As considerações adotadas neste projeto estão contempladas na Tabela 16, a seguir:

Tabela 16. Parâmetros de projeto – ETE.

Taxa de Infiltração:	0,05	L/s.km
Taxa de ocupação:	3,02	hab/dom
Consumo per capita efetivo:	150	L/hab.dia
Coeficiente de retorno:	0,80	
Comprimento da rede:	9,38	m/lig
K ₁ :	1,20	
K ₂ :	1,50	
K₃:	0,25	
Carga per capita DBO	54	g/hab.dia
Relação DQO/DBO	2	
Relação N-NKT/DQO	0,083	
Relação P/DQO	0,019	
Coli, Termotolerantes (estimado)	6,10E+0,7	NMP/100ml

Para cálculo das cargas orgânicas (DBO) de entrada, foi considerada a taxa per capita de geração, característica de esgoto doméstico bruto de 54 g DBO/hab.dia, de acordo



com o item 5.2 da NBR 12.209/1992 – Projeto de Estações de Tratamento de Esgoto Sanitário, apesar do método de cálculo a SANESUL limitou a concentração da DBO de entrada em 350 mg/l.

10.4.1.2. Vazões de Projeto

Os cálculos de vazão adotados neste projeto seguem o recomendado pela literatura técnica específica:

$$Q_{min} = C \times P \times q \times K_3 / 86.400$$

$$Q_{med} = C \times P \times q / 86.400$$

$$Q_{máx} = C \times P \times q \times K_1 \times K_2 / 86.400$$

$$Q_{inf} = q1 \times L$$

Onde:

Q_{min} = Vazão mínima de esgoto, em L/s;

Q_{med} = Vazão média de esgoto, em L/s;

Q_{máx} = Vazão máxima de esgoto, em L/s;

Q_{inf} = Vazão de infiltração, em L/s.

A Tabela 17, a seguir, estão apresentadas as projeções de vazões e das principais características do afluente à Estação de Tratamento ETE Bonito, ao longo do horizonte de projeto.







Tabela 17. Projeções de vazões e características do afluente à ETE.

Data	População (hab)	Índice Atend. (%)	População Flutuante (hab)	População Atendida (Hab)	Ligações Atendidas (und)	Consumo Percapita (L/hab.dia)	Q doméstico médio (L/s)	Infiltração (L/s)	Q sanitário médio (L/s)	Q sanitário médio (m³/dia)	Q sanitário dia maior consumo c/ K1 (L/s)	Q sanitário máximo c/ K1 e K2 (L/s)	Carga DBO doméstica (kg/dia)	Carga DBO limpa fossa (kg/dia)	Carga DBO total (kg/dia)	Concentração média DBO (mg/L)	Carga DQO (Kg/dia)	Concentração média DQO (mg/L)	Carga N-NKT (KgN/dia)	Concentração média N- NKT (mgN/L)	Carga fósforo (kgP/dia)	Concentração média fósforo total (mgP/L)	Coliformes fecais (estimado) (NMP/100ml)
2017	18.487	99	5.777	24.079	7.469	150,00	33,44	3,84	37,28	3.221	43,97	64,03	1.300	44	1.345	417	2.690	835	112	35	26	7,9	6,10E+07
2018	18.768	99	5.865	24.445	7.582	150,00	33,95	3,89	37,85	3.270	44,64	65,01	1.320	44	1.364	417	2.729	835	113	35	26	7,9	6,10E+07
2019	19.042	99	5.951	24.803	7.693	150,00	34,45	3,95	38,40	3.318	45,29	65,96	1.339	44	1.384	417	2.768	834	115	35	26	7,9	6,10E+07
2020	19.311	99	6.035	25.153	7.802	150,00	34,93	4,01	38,94	3.365	45,93	66,89	1.358	44	1.403	417	2.805	834	116	35	27	7,9	6,10E+07
2021	19.572	99	6.116	25.492	7.907	150,00	35,41	4,06	39,47	3.410	46,55	67,79	1.377	44	1.421	417	2.842	833	118	35	27	7,9	6,10E+07
2022	19.824	99	6.195	25.821	8.009	150,00	35,86	4,11	39,98	3.454	47,15	68,67	1.394	44	1.439	417	2.878	833	119	35	27	7,9	6,10E+07
2023	20.070	99	6.272	26.141	8.109	150,00	36,31	4,16	40,47	3.497	47,73	69,52	1.412	44	1.456	416	2.912	833	121	35	28	7,9	6,10E+07
2024	20.309	99	6.347	26.452	8.205	150,00	36,74	4,21	40,95	3.538	48,30	70,35	1.428	44	1.473	416	2.946	833	122	35	28	7,9	6,10E+07
2025	20.541	99	6.419	26.754	8.299	150,00	37,16	4,26	41,42	3.579	48,85	71,15	1.445	44	1.489	416	2.978	832	124	35	28	7,9	6,10E+07
2026	20.764	99	6.489	27.045	8.389	150,00	37,56	4,31	41,87	3.618	49,38	71,92	1.460	44	1.505	416	3.010	832	125	35	29	7,9	6,10E+07
2027	20.979	99	6.556	27.325	8.476	150,00	37,95	4,35	42,31	3.655	49,90	72,67	1.476	0	1.476	404	2.951	807	122	34	28	7,7	6,10E+07
2028	21.186	99	6.621	27.595	8.560	150,00	38,33	4,40	42,72	3.691	50,39	73,39	1.490	0	1.490	404	2.980	807	124	34	28	7,7	6,10E+07
2029	21.386	99	6.683	27.856	8.640	150,00	38,69	4,44	43,13	3.726	50,86	74,08	1.504	0	1.504	404	3.008	807	125	34	29	7,7	6,10E+07
2030	21.579	99	6.743	28.106	8.718	150,00	39,04	4,48	43,51	3.760	51,32	74,74	1.518	0	1.518	404	3.035	807	126	34	29	7,7	6,10E+07
2031	21.755	99	6.798	28.336	8.789	150,00	39,35	4,51	43,87	3.790	51,74	75,35	1.530	0	1.530	404	3.060	807	127	34	29	7,7	6,10E+07







Data	População (hab)	Índice Atend. (%)	População Flutuante (hab)	População Atendida (Hab)	Ligações Atendidas (und)	Consumo Percapita (L/hab.dia)	Q doméstico médio (L/s)	Infiltração (L/s)	Q sanitário médio (L/s)	Q sanitário médio (m³/dia)	Q sanitário dia maior consumo c/ K1 (L/s)	Q sanitário máximo c/ k1 e k2 (L/s)	Carga DBO doméstica (kg/dia)	Carga DBO limpa fossa (kg/dia)	Carga DBO total (kg/dia)	Concentração média DBO (mg/L)	Carga DQO (Kg/dia)	Concentração média DQO (mg/L)	Carga N-NKT (KgN/dia)	Concentração média N- NKT (mgN/L)	Carga fósforo (kgP/dia)	Concentração média fósforo total (mgP/L)	Coliformes fecais (estimado) (NMP/100ml)
2032	21.922	99	6.851	28.553	8.857	150,00	39,66	4,55	44,21	3.819	52,14	75,93	1.542	0	1.542	404	3.084	807	128	34	29	7,7	6,10E+07
2033	22.080	99	6.900	28.759	8.920	150,00	39,94	4,58	44,52	3.847	52,51	76,48	1.553	0	1.553	404	3.106	807	129	34	30	7,7	6,10E+07
2034	22.228	99	6.946	28.951	8.980	150,00	40,21	4,61	44,82	3.873	52,87	76,99	1.563	0	1.563	404	3.127	807	130	34	30	7,7	6,10E+07
2035	22.366	99	6.989	29.131	9.036	150,00	40,46	4,64	45,10	3.897	53,19	77,47	1.573	0	1.573	404	3.146	807	131	34	30	7,7	6,10E+07
2036	22.493	99	7.029	29.298	9.088	150,00	40,69	4,67	45,36	3.919	53,50	77,91	1.582	0	1.582	404	3.164	807	131	34	30	7,7	6,10E+07
2037	22.611	99	7.066	29.450	9.135	150,00	40,90	4,69	45,60	3.939	53,78	78,32	1.590	0	1.590	404	3.181	807	132	34	30	7,7	6,10E+07
2038	22.717	99	7.099	29.589	9.178	150,00	41,10	4,71	45,81	3.958	54,03	78,69	1.598	0	1.598	404	3.196	807	133	34	30	7,7	6,10E+07
2039	22.812	99	7.129	29.713	9.216	150,00	41,27	4,73	46,00	3.975	54,25	79,02	1.604	0	1.604	404	3.209	807	133	34	30	7,7	6,10E+07
2040	22.896	99	7.155	29.822	9.250	150,00	41,42	4,75	46,17	3.989	54,45	79,31	1.610	0	1.610	404	3.221	807	134	34	31	7,7	6,10E+07
2041	22.968	99	7.178	29.916	9.280	150,00	41,55	4,77	46,32	4.002	54,63	79,56	1.615	0	1.615	404	3.231	807	134	34	31	7,7	6,10E+07
2042	23.030	99	7.197	29.996	9.304	150,00	41,66	4,78	46,44	4.012	54,77	79,77	1.620	0	1.620	404	3.240	807	134	34	31	7,7	6,10E+07
2043	23.079	99	7.212	30.061	9.324	150,00	41,75	4,79	46,54	4.021	54,89	79,94	1.623	0	1.623	404	3.247	807	135	34	31	7,7	6,10E+07
2044	23.118	99	7.224	30.111	9.340	150,00	41,82	4,80	46,62	4.028	54,98	80,07	1.626	0	1.626	404	3.252	807	135	34	31	7,7	6,10E+07
2045	23.145	99	7.233	30.146	9.351	150,00	41,87	4,80	46,67	4.033	55,05	80,17	1.628	0	1.628	404	3.256	807	135	34	31	7,7	6,10E+07
2046	23.161	99	7.238	30.167	9.357	150,00	41,90	4,81	46,70	4.035	55,08	80,22	1.629	0	1.629	404	3.258	807	135	34	31	7,7	6,10E+07
2047	23.165	99	7.239	30.173	9.359	150,00	41,91	4,81	46,71	4.036	55,10	80,24	1.629	0	1.629	404	3.259	807	135	34	31	7,7	6,10E+07



10.4.2. Área a Desapropriar

A ETE de Bonito é existente, não será necessário desapropriação.



11. ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS


O objetivo deste capítulo é apresentar os descritivos dos principais serviços, materiais a serem utilizados, métodos de execução e equipamentos necessários à implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Bonito.

Os serviços, métodos e materiais deverão atender ao "CADERNO DE ENCARGOS DA SANESUL – 2015", resultado de anos de experiência da Concessionária de saneamento básico, sendo assim de comprovada eficácia.



12. CONCEPÇÃO DO SISTEMA PROPOSTO


A Concepção do sistema proposto é apresentada no desenho C2-V15-T3.2-01.





13. FLUXOGRAMA DO PROCESSO DE COLETA E TRATAMENTO PROPOSTO


O Fluxograma do processo de coleta e tratamento proposto é apresentado no desenho C2-V15-T3.2-02.





14. SISTEMA DE TRATAMENTO PROPOSTO

O Sistema de tratamento proposto é apresentado no desenho C2-V15-T3.2-03.





15. CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DAS ESTRUTURAS DO SES

O Cronograma de implantação das estruturas dos sistemas de esgoto sanitário é apresentado na figura a seguir.

				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	/ /
AÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE ITO/ MS	QTDE.	VALOR RS	ANO	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6	ANO 7	ANO 8	ANO 9	ANO 10	ANO 11	ANO 12	ANO 13	ANO 14	ANO 15	ANO 16	ANO 17	ANO 18	ANO 19	ANO 20	ANO 21	ANO 22	ANO 23	ANO 24	ANO 25	ANO 26	ANO 27	ANO 28	ANO 29	ANO 30	T
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO	1,00	R\$ 9.699.370,1	3 R\$	6.195,85	6.195,85	6.195,85	6.195,85	6.195,85	6.195,85	34.995,85	3.834.385,48	3.683.528,15	6.195,85	122.676,15	119.984,65	118.369,75	116.754,85	115.139,95	113.525,05	111.371,85	109.756,95	108.142,05	105.988,85	104.373,95	102.220,75	100.605,85	98.452,65	96.299,45	94.684,55	92.531,35	90.378,15	90.916,45	90.916,45	5 9.
			R\$		-	-	-	-	-	-	125.097,11	41.699,04	-			-		-		-	-	-	-	-	-		-				-		-	_
CANTEIRO DE OBRAS/ ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,00 ud	166.796,15	QTDE.								0,75	0,25																						
			%								75,00%	25,00%																						
			R\$ TOTAL	-	-		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-			-		-	
MPLANTAÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO	0.00 m		QUANTIDADE					-																			-				-			
MPLANTAÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO	0,00 m		EXECUÇÃO INVEST.	4																														
			INDICE COBERTURA	93,90%	93,90%	93,90%	93,90%	93,90%	93,90%	93,90%	98,70%	98,70%	98,70%	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%	.6
			R\$ TOTAL	-	-		-			-				32.836,30	30.144,80	28.529,90	26.915,00	25.300,10	23.685,20	21.532,00	19.917,10	18.302,20	16.149,00	14.534,10	12.380,90	10.766,00	8.612,80	6.459,60	4.844,70	2.691,50	538,30	1.076,60	1.076,60	j 🗆
IMPLANTAÇÃO DE LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO /	986.00 ud	461.078.93	QUANTIDADE	0	0	0	0	0	0	0	417	0	0	61	56	53	50	47	44	40	37	34	30	27	23	20	16	12	9	5	1	2	2	2
CRESCIMENTO VEGETATIVO	300,00 00	402.070,93	EXECUÇÃO IMPL. %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%																					
			INDICE COBERTURA	93,90%	93,90%	93,90%	93,90%	93,90%	93,90%	93,90%	98,70%	98,70%	98,70%	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%	.6
			R\$	3.543,08	3.543,08	3.543,08	3.543,08	3.543,08	3.543,08	3.543,08	3.543,08	3.543,08	3.543,08	51.374,67	51.374,67	51.374,67	51.374,67	51.374,67	51.374,67	51.374,67	51.374,67	51.374,67	51.374,67	51.374,67	51.374,67	51.374,67	51.374,67	51.374,67	51.374,67	51.374,67	51.374,67	51.374,67	51.374,67	4 1
UBSTITUIÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO	6.116,05 m	1.062.924,14	QTDE.	20,39	20,39	20,39	20,39	20,39	20,39	20,39	20,39	20,39	20,39	295,61	295,61	295,61	295,61	295,61	295,61	295,61	295,61	295,61	295,61	295,61	295,61	295,61	295,61	295,61	295,61	295,61	295,61	295,61	295,61	
			%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	4,83%	4,83%	4,83%	4,83%	4,83%	4,83%	4,83%	4,83%	4,83%	4,83%	4,83%	4,83%	4,83%	4,83%	4,83%	4,83%	4,83%	4,83%	4,83%	4,83%	%
5 SUBSTITUIÇÃO DE LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO			R\$	2.652,77	2.652,77	2.652,77	2.652,77	2.652,77	2.652,77	2.652,77	2.652,77	2.652,77	2.652,77	38.465,18	38.465,18	38.465,18	38.465,18	38.465,18	38.465,18	38.465,18	38.465,18	38.465,18	38.465,18	38.465,18	38.465,18	38.465,18	38.465,18	38.465,18	38.465,18	38.465,18	38.465,18	38.465,18	38.465,18	
	2.144 ud	795.831,36	QTDE.	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	4
			%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	4,83%	4,83%	4,83%	4,83%	4,83%	4,83%	4,83%	4,83%	4,83%	4,83%	4,83%	4,83%	4,83%	4,83%	4,83%	4,83%	4,83%	4,83%	4,83%	4,83%	6
			R\$							-	952.632,21	976.077,33			-	-	-										-	-			-		-	
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO SANITÁRIO	6,00 ud	1.928.709,54	QTDE.								1,00	5,00																						
			%									50,61%																						
			R\$					-	-			2.659.555,92		-	-			-		-						-	-			-	-		-	
LINHA DE RECALQUE	7.450,00 m	5.255.230,00	QTDE.					-	-		3.679,72	3.770,28		-	-	-		-		-	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-	
			%								49,39%	50,61%																						
			R\$					-	-					-	-			-		-						-	-			-	-		-	
INTERCEPTORES/ EMISSÁRIOS	0,00 m		QTDE.					-							-	-	-							-			-	-			-		-	
			- %																															4_
			R\$									-														-			-		-			
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	ud		QTDE.					-							-	-	-										-	-			-		-	
			%																															4.
			R\$							28.800,00		-		-												-				-	-			
AQUISIÇÃO DE ÁREAS	180 m²	28.800,00						-		180,00					-	-	-							-			-	-			-		-	
			%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0.00%	100,00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0,00%	4

Page 1 CRONOGRAMA_PPP



16. ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA

O orçamento de referência detalhado para a implantação da solução proposta é apresentado a seguir.



PROJETO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE BONITO/MS

RESUMO - REVISÁO SANESUL

				DATA BASE	:: SINAPI ABRIL/2019
ITEM/CÓDIGO	DESCRIÇÃO COMPLETA	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
1	CANTEIRO DE OBRAS				166.796,15
•	CANTEIRO DE OBRAS + ADMINISTRAÇÃO LOCAL	un	1,00	166.796,15	166.796,15
2	LIGAÇÕES DOMICILIARES	un	3.130,00	100.700,10	1.256.910,29
-	LIGAÇÕES DOMICILIARES	un	417,00	371,19	154.786,23
	SUBSTITUIÇÃO DE LIGAÇÕES EXISTENTE	un	2.144,00	371,19	795.831,36
	LIGAÇÕES DOMICILIARES ISOLADAS	un	569,00	538,30	306.292,70
3	REDE COLETORA DE ESGOTO	m	6.116,05	330,30	1.062.924,14
J			-	470.70	•
	SUBSTITUIÇÃO DE REDE EXISTENTE	m	6.116,05	173,79	1.062.924,14
4	INTERCEPTOR DE ESGOTO	m	0,00		-
5	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO	un	6,00		1.928.709,54
	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - TIPO VII	un	1,00	952.632,21	952.632,21
	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO MARAMBAIA - EXISTENTE	VB			123.761,04
	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO FINAL - EXISTENTE	VB			125.384,52
	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO PORTAL DO RIO FORMOSO - SUBSISTEMA 05 - EXISTENTE	VB			215.949,69
	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO TARUMÃ I - SUBSISTEMA 04 - EXISTENTE	VB			253.421,04
	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO TARUMÃ II - SUBSISTEMA 03 - EXISTENTE	VB			257.561,04
6	LINHA DE RECALQUE DE ESGOTO	m	7.450,00		5.255.230,00
	LINHA DE RECALQUE DE ESGOTO DN450MM C/ PAVIMENTO	m	7.450,00	705,40	5.255.230,00
7	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO				-
	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO				
8	EMISSÁRIO	m	0,00		-
9	AQUISIÇÃO DE ÁREAS		180,00	160,00	28.800,00
	TOTAL SISTEMA				9.699.370,13



17. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CAMPOS (Coord.), Tratamento de Esgotos Sanitários por Processo Anaeróbio.

CHERNICHARO, C. A. L. (Coord.), Pós-Tratamento de Reatores Anaeróbios, PROSAB – 2001.

CHERNICHARO, C. A. L., Reatores Anaeróbios, DESA/UFMG – 1997.

CRESPO, P. G., Elevatórias nos Sistemas de Esgotos. Editora UFMG, 2001.

CRESPO, P. G., Sistema de Esgotos. Editora UFMG, 2001.

JORDÃO, E. P., Tratamento de Esgoto Doméstico, ABES, 5ª Edição – 2009.

KELLNER e CLETO PIRES, Lagoas de Estabilização - Projeto e Operação, ABES - 1998

MACINTYRE, A. J., Bombas e Instalações de Bombeamento. Editora Guanabara, 2ª edição, 1987.

METCALF & EDDY, Wastewater Engineering – 2003.

METCALF & EDDY, Tratamento de Efluentes e Recuperação de Recursos. AMG Editora, 5ª Edição, 2016.

NETTO, J. M. A., Manual de Hidráulica. Editora Edgard Blucher Ltda, 8ª edição, 1998.

NUVOLARI, A. (Coord.), Esgoto Sanitário – Coleta Transporte Tratamento e Reuso Agricola, Editora Edgard Blucher Ltda, 1ª Edição, 2003.

SOBRINHO, P.A., Tsutiya, M. T., Coleta e Transporte de Esgoto Sanitário. Departamento de Engenharia Hidráulica e Sanitária da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, 2ª edição, 2000.

NBR 7229 – Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos. ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas /1993.

NBR 9648 – Estudode Concepção de Sistemas de Esgoto Sanitário. ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. Novembro/1986.

NBR 9649 – Projeto de Redes Coletoras de Esgoto Sanitário. ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas /1986.

NBR 12207 - Projeto de Interceptores de Esgoto Sanitário. ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas /1989.

NBR 12208 – Projeto de Estações Elevatórias de Esgoto Sanitário. ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas /1992.

NBR 12209 – Projeto de Estações de Tratamento de Esgoto Sanitário. ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas /2011.



NBR 13969 – Projeto de Tanques sépticos - Unidades de tratamento complementar e disposição final dos efluentes líquidos. ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas /1997.

Von SPERLING, Lagoas de Estabilização, DESA/UFMG – 2000.